

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» мая 2024 г., 35240131000210693884

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и
Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» июня 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2405/003-35/8-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Устюжна, ул. Энтузиастов, д. 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 23 » мая 2024 г., № 2405/003-35/8-В/ПВП, учетный номер проверки 35240131000210693884.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Воробьев Даниил Сергеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
- Мондо Павел Викторович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
- Абрамов Артем Андреевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Вологодская, р-н Устюженский, г Устюжна, ул Ленина, Дом 50, обл Вологодская, р-н Устюженский, г Устюжна, ул Ленина, Дом 50

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2" ИНН 3520001214,
адрес регистрации юридического лица: 162840, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, УСТЮЖЕНСКИЙ, УСТЮЖНА, ЛЕНИНА УЛ, Д. 50

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «29» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «06» июня 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых. Место выявления нарушения: г. Устюжна, ул. Ленина, д. 50
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Подраздел 3.6, пункт 4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых
Срок устранения нарушения:
 03.02.2025
2. Отсутствует журнал учёта обращений укрываемых за медицинской помощью. Место выявления нарушения: г. Устюжна, ул. Ленина, д. 50
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Подраздел 3.6, пункт 17. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 В защитном сооружении гражданской обороны имеется журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью
Срок устранения нарушения:
 03.02.2025
3. Отсутствует список телефонов. Место выявления нарушения: г. Устюжна, ул. Ленина, д. 50
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Подраздел 3.6, пункт 21. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 В защитном сооружении гражданской обороны имеется список телефонов
Срок устранения нарушения:
 03.02.2025
4. Отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения. Место выявления нарушения: г. Устюжна, ул. Ленина, д. 50
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Подраздел 3.6, пункт 20. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 В защитном сооружении гражданской обороны имеется схема эвакуации укрываемых из очага поражения (за исключением укрытий)
Срок устранения нарушения:
 03.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Мондо Павел Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Мондо Павел Викторович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор по Бабаевскому, Чагодощенскому и Устюженскому округам по пожарному надзору), телефон: 888174321860, e-mail: ond-3@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

